

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
87-100 TORUN
ul. Żeglarska 24/13
tel. 507 187 558
NIP 956 - 231 - 75 - 05

Zblewo, dnia 30.06.2023 r.

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
ul. Leśna 6
83-210 Zblewo

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim

Dotyczy: wyniki badań Nr 4676/2023 z dnia 2023-06-22

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W związku z przekroczeniem poziomu stężenia chloru wolnego i chloru związanego badanego w próbce wody basenowej podjęliśmy działania naprawcze polegające na zmniejszeniu ilości dozowanego chloru celem obniżenia jego stężenia w wodzie basenowej.

Pragniemy nadmienić, że było to badanie rozruchowe – basen jest czynny dopiero od 1 lipca 2023 więc nadmiar chloru nie stanowił zagrożenia dla osób korzystających, bo ich po prostu nie ma.

Następne badanie zostało wykonane 28 czerwca 2023 r. i wyniki potwierdzą skuteczność podjętych działań naprawczych.

Z poważaniem



Jacek Barszcz

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
87-100 TORUN
ul. Żeglarska 24/13
tel. 507 187 558
NIP 956 - 231 - 75 - 05