

Zblewo, dnia 16.07.2023 r.

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
ul. Leśna 6
83-210 Zblewo

Dotyczy: badanie 5661/2023

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W związku z przekroczeniem poziomu parametru *Pseudomonas aeruginosa* podjęliśmy następujące działania:

Po otrzymaniu telefonicznej informacji z Laboratorium w Grudziądzu o przekroczeniu natychmiast dnia 16-07-2023 zamknęliśmy basen informując mieszkańców ośrodka o przerwaniu w użytkowaniu.

Działania naprawcze

- Wymiana wody w niecce basenowej,
- Płukanie instalacji wodnej,
- Optymalizacja dozowania środków dezynfekujących,
- Przeprowadzono prace konserwacyjne instalacji,
- Zlecono kolejne badania

Z poważaniem

Bożena Gramburg