

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.
ul. Leśna 6
83-210 Zblewo

Dotyczy: wyniki badań Nr 5895/2023

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W związku ze zbyt dużą ilością poziomu chloroformu (norma 0,03 mg/l wynik 0,032 mg/l) oraz dużej mętności (norma 0,5 wynik 0,95) podjęliśmy działania naprawcze polegające na oczyszczeniu mechanicznym wody, wytlukaniu filtrów oraz poprawieniu dozowania chemii.

Z poważaniem

Bożena Gramburg