

Zblewo, dnia 01.08.2023 r.

Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o.  
ul. Leśna 6  
83-210 Zblewo

Dotyczy pisma HK.9022.3.2003.GF.32

### **DZIAŁANIA NAPRAWCZE**

W związku z przekroczeniem poziomu zawartości chloroformu – 0,037 mg/l oraz niskiego poziomu potencjału redox – 575mV w próbce wody basenowej pobranej 27.07.2023 r. podjęliśmy działania naprawcze.

#### **Analiza Przyczyn**

Basen w Dworku Tucholskim jest basenem otwartym, niezadaszonym, znajdującym się w bezpośrednim położeniu zieleni, co w przypadku wietrznej lub deszczowej pogody może skutkować nanoszeniem materiałów organicznych.

System dozowania chemii nie jest zautomatyzowany i odbywa się ręcznie na podstawie pomiarów. Wiele czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne, opady deszczu, ilość osób korzystających z basenu ma wpływ na aktualny stan wody.

Aby przywrócić prawidłową jakość wody w basenie, zostały podjęte następujące działania naprawcze:

#### **Działania naprawcze**

- Wymiana wody w niecce basenowej,
- Optymalizacja dozowania środków dezynfekujących,
- Zwiększenie częstotliwości sprzątnięcia terenu zewnętrznego basenu celem usuwania nanoszonych materiałów organicznych,
- Zwiększenie częstotliwości odkurzania basenu uzależnione od sytuacji pogodowej.

Z poważaniem

Bożena Gramburg